

מקורות - חברת המים הלאומית

חבל הירדן, המעבדה המרכזית
ת.ד. 610 נצרת עילית 17105

טלפון: 04-6500681

פקס: 04-9500268

טלפון:

פקס:

דוא"ל: m-maabada-yarden@mekorot.co.il

דוא"ל:

מס' דף: 1



לכב' קיבוץ כפר גלעדי

לידי מר רפי אגמי

קיבוץ כפר גלעדי 01221

פקס: 04-6949267

מדגם מס' 440974

תעודת בדיקה כימית

מנקודת הדיגום: GLDHHM כפר גלעדי הידראנט ח. מורים

סוג מים: מי שתייה

מקור מים: קידוח

זיהוי הדגימה: מים

תאריך נטילה	28/04/15	בשעה	12:10	שם מתכונת	כלורט וכלורט	שם הדוגם:	בר חיים דודו-מעבדה מרכזית
תאריך הבאה	28/04/15	בשעה	14:23	סימול מתכונת	CLIT	תעודת מ. הבריאות	41
סוג הדגימה	רגילה	עומק			רמת דוגם	מתקדם	
הערה דוגם							
הערה קולט							
הערה למדגם							

חורג מתק	תקן מותר (**)	תקן רצוי	סף כימות	שיטת בדיקה		יחידת מידה	תוצאת הבדיקה	שם פרמטר/הערות לפרמטר	סימול פרמטר
				מס. שיטה	ארגון				
-	1	1	0.050	4110B	Based	mg/l	0.110	CLO ₂ -	CLIT
-	1	1	0.050	4110B	Based	mg/l	0.090	CLO ₃ -	CLAT
-	1	1	-			mg/l	0.200	Chlorite + Chlorate	CLIA

מאשר: ד"ר ליליה סימחוניץ'

תפקיד: כימאית ארצית

תאריך: 17/05/2015

מיקרא והערות:

המעבדה מוסמכת לפי תקן ISO/IEC 17025 ע"י הרשות להסמכת מעבדות ומוכרת ע"י משרד הבריאות

SM - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater

EPA - Environmental Protection Agency

(* שיטה שאינה בהיקף ההסמכה לפי תקן ISO/IEC 17025

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקות ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.

התוצאות מתייחסות רק לפריטים שנבדקו.

(**) תקן - תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), התשע"ג-2013

<<< סוף תעודת בדיקה >>>

מקורות - חברת המים הלאומית

חבל הירדן, המעבדה המרכזית
ת.ד. 610 נצרת עילית 17105

טלפון: 04-6500681
פקס: 04-9500268

דוא"ל: m-maabada-yarden@mekorot.co.il

מס' דף: 1



לכב' קיבוץ כפר גלעדי
לידי מר רפי אגמי
קיבוץ כפר גלעדי 01221
פקס: 04-6949267

תעודת בדיקה בקטריוולוגית מדגם מס' 1016793

זיהוי משה"ב: NW00003029 מנקודת הדיגום: **GLDBML** כפר גלעדי כניסה לבית מלון

סוג מים: מי שתיה

מקור מים: קידוח

זיהוי הדגימה: מים

תאריך נטילה	28/04/15	בשעה	12:30	שם מתכונת	מי שתיה בית חולים נסין	שם הדוגם:	בר חיים דודו-מעבדה מרכזית
תאריך הבאה	28/04/15	בשעה	14:22	סימול מתכונת	M6	תעודת מ. הבריאות	41
סוג הדגימה	רגילה	עומק			רמת דוגם	מתקדם	
הערה דוגם							
הערה קולט							
הערה למדגם							

חורג מתק	תקן מותר (**)	תקן רצוי	סף כימות	שיטת בדיקה		יחידת מידה	תוצאת הבדיקה	שם פרמטר/הערות לפרמטר	סימול פרמטר
				מס. שיטה	ארגון				
-	0.6	-	-	DPD colorimetric		mg/l	0.2	CHLORINE DIOXIDE AS CLO ₂	CLO ₂ (*)
-	1	-	0.10	Nephelometric		NTU	0.28	TURBIDITY IN FIELD NTU	TUFD (*)
-	-	-	1	9215	SM	cfu/1 ml	9	TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML	TOTB
-	0	-	1	9222B	SM	cfu/100ml	< 1	TOT.COLIFORM MF	CMF
-	-	0	1	9213E	SM	cfu/100ml	< 1	PSEU. AERUGINOSA MF	PSE

מאשר: ד"ר זלית ויזל אוחיון
תפקיד: מיקרוביולוג ארצי
תאריך: 07/05/2015

מיקרא והערות:

המעבדה מוסמכת לפי תקן ISO/IEC 17025 ע"י הרשות להסמכת מעבדות ומוכרת ע"י משרד הבריאות
SM - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater
EPA - Environmental Protection Agency
ISO/IEC 17025

(*) שיטה שאינה בהיקף ההסמכה לפי תקן ISO/IEC 17025
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקות ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.
התוצאות מתייחסות רק לפריטים שנבדקו.

(**) תקן - תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), התשע"ג-2013

<<< סוף תעודת בדיקה >>>

מקורות - חברת המים הלאומית

חבל הירדן, המעבדה המרכזית
ת.ד. 610 נצרת עילית 17105

טלפון: 04-6500681

פקס: 04-9500268

טלפון:

פקס:

דוא"ל: m-maabada-yarden@mekorot.co.il

דוא"ל:

מס' דף: 1



לכב' קיבוץ כפר גלעדי

לידי מר רפי אגמי

קיבוץ כפר גלעדי 01221

פקס: 04-6949267

תעודת בדיקה בקטריוולוגית מדגם מס' 1016794

מנקודת הדיגום: GLDHHM כפר גלעדי הידראנט ח. מורים

סוג מים: מי שתיה

מקור מים: קידוח

זיהוי הדגימה: מים

תאריך נטילה	28/04/15	בשעה	12:15	שם מתכונת	מי שתיה בית חולים נסין	שם הדוגם:	בר חיים דודו-מעבדה מרכזית
תאריך הבאה	28/04/15	בשעה	14:23	סימול מתכונת	M6	תעודת מ. הבריאות	41
סוג הדגימה	רגילה	עומק				רמת דוגם	מתקדם
הערה דוגם							
הערה קולט							
הערה למדגם							

חורג מתק	תקן מותר (**)	תקן רצוי	סף כימות	שיטת בדיקה		יחידת מידה	תוצאת הבדיקה	שם פרמטר/הערות לפרמטר	סימול פרמטר
				מס. שיטה	ארגון				
-	0.6	-	-	DPD colorimetric		mg/l	0.2	CHLORINE DIOXIDE AS CLO ₂	CLO ₂ (*)
-	1	-	0.10	Nephelometric		NTU	0.30	TURBIDITY IN FIELD NTU	TUFD (*)
-	-	-	1	9215	SM	cfu/1 ml	1	TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML	TOTB
-	0	-	1	9222B	SM	cfu/100ml	< 1	TOT.COLIFORM MF	CMF
-	-	0	1	9213E	SM	cfu/100ml	< 1	PSEU. AERUGINOSA MF	PSE

מאשר: ד"ר זלית ויזל אוחיון

תפקיד: מיקרוביולוג ארצי

תאריך: 07/05/2015

מיקרא והערות:

המעבדה מוסמכת לפי תקן ISO/IEC 17025 ע"י הרשות להסמכת מעבדות ומוכרת ע"י משרד הבריאות

SM - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater

EPA - Environmental Protection Agency

(*) שיטה שאינה בהיקף ההסמכה לפי תקן ISO/IEC 17025

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקות ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.

התוצאות מתייחסות רק לפריטים שנבדקו.

(**) תקן - תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), התשע"ג-2013

<<< סוף תעודת בדיקה >>>

מקורות - חברת המים הלאומית

חבל הירדן, המעבדה המרכזית
ת.ד. 610 נצרת עילית 17105

טלפון: 04-6500681

פקס: 04-9500268

טלפון:

פקס:

דוא"ל:

m-maabada-yarden@mekorot.co.il

מס' דף: 1



לכב' קיבוץ כפר גלעדי

לידי מר רפי אגמי

קיבוץ כפר גלעדי 01221

פקס: 04-6949267

תעודת בדיקה בקטריוולוגית מדגם מס' 1016795

זיהוי משה"ב: NW00003519 מנקודת הדיגום: GILD02 עין השומר 051/072 כפר גלעדי

סוג מים: מים גולמיים

מקור מים: עיליים

זיהוי הדגימה: מים

תאריך נטילה	28/04/15	בשעה	12:00	שם מתכונת	שם הדוגם:	בר חיים דודו-מעבדה מרכזית
תאריך הבאה	28/04/15	בשעה	14:23	סימול מתכונת	תעודת מ. הבריאות	41
סוג הדגימה	רגילה	עומק		רמת דוגם	מתקדם	
הערה דוגם						
הערה קולט						
הערה למדגם						

חורג מתקן	תקן מותר (**)	תקן רצוי	סף כימות	שיטת בדיקה		יחידת מידה	תוצאת הבדיקה	שם פרמטר/הערות לפרמטר	סימול פרמטר
				מס. שיטה	ארגון				
-	1	-	0.10	Nephelometric		NTU	0.28	TURBIDITY IN FIELD NTU	TUFD (+)
-	-	-	1	9215	SM	cfu/1 ml	< 1	TOT.BACT.ST.PLATE COUNT/1ML	TOTB
-	200	-	1	9222B	SM	cfu/100ml	8	TOT.COLIFORM MF נמסר לאביטל 7:50, סבטלנה 29.4.15	CMF
-	200	-	1	9222D	SM	cfu/100ml	< 1	FECAL COLIFORM MF	FMF
-	-	0	1	9230C	SM	cfu/100ml	1	STREP. FAECALIS MF נמסר לאביטל 8:10 30.4.15 סבטלנה	EMF

מאשר: ד"ר דלית ויזל אוהיון

תפקיד: מיקרוביולוג ארצי

תאריך: 07/05/2015

מיקרא והערות:

המעבדה מוסמכת לפי תקן ISO/IEC 17025 ע"י הרשות להסמכת מעבדות ומוכרת ע"י משרד הבריאות
SM - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater
EPA - Environmental Protection Agency
(* שיטה שאינה בהיקף ההסמכה לפי תקן ISO/IEC 17025

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקות ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק.

התוצאות מתייחסות רק לפריטים שנבדקו.

(**) תקן - תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), התשע"ג-2013

<<< סוף תעודת בדיקה >>>